

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОПРОВОД»

352630 Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Пролетарская 220. тел. / факс (86155) 2-28-23
ИНН 2303026121/КПП 230301001 БИК 040349602 ОГРН 1072303000175 Краснодарское отделение
№ 8619 ПАО Сбербанк р/с 40702810830300102632 к/с 30101810100000000602

№ 28 «27» 07 2023 г.

Главе Белореченского
городского поселения БР
Абрамову А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!

В целях раскрытия информации ООО «Водопровод» предоставляет сведения о средних уровнях показателей проб питьевой воды после водоподготовки (насосные станции водозаборов) г. Белореченска (насосная станция 2^{го} подъема водозабора «188 квартал»), п. Родники (насосная станция 2^{го} подъема водозабора «Южный») и в распределительной сети города по результатам производственного контроля за 2022 год:

Таблица 1

Показатели	Ед. измерения	Норматив	Нормы погрешности $\pm \delta_n$, %	Средний показатель за год		
				н/ст в/з «188 кв»	н/ст в/з «Южный»	В распределительной сети города
		Микробиологические показатели				
ОМЧ	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	Не более 50 КОЕ		0,4	0,1	0,9
ОКБ	Число образующих колонии бактерий в 100 мл	отсутствие		Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli	Число образующих колонии бактерий в 100 мл	отсутствие		Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
		Органолептические показатели				
Мутность	мг/дм ³	1,5	20	0,91 ± 0,18	0,28 ± 0,06	Менее 0,58
Цветность	градус цветности	20	30	4,0 ± 1,2	2,8 ± 0,8	3,1 ± 0,9
		Химические показатели				
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	2,0	20	0,21 ± 0,09	< 0,10	—
Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	50	0,005 ± 0,003	< 0,004	—
Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45	20	< 0,44	< 0,44	—
Хлориды (Cl)	мг/дм ³	350	15	55,3 ± 8,3	18,1 ± 2,7	—
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	25	0,35 ± 0,09	< 0,10	—

Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	25	0,35 ± 0,09	< 0,10	—
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	5,0	20	< 0,25	< 0,25	—
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1000	10	362 ± 36	349 ± 35	—
Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	11	42,57 ± 4,7	45,56 ± 5,01	—
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	15	0,118 ± 0,018	0,024 ± 0,004	—
Фториды (F)	мг/дм ³	1,5	7	0,22 ± 0,02	0,24 ± 0,02	—
Жесткость общая	Градус жесткости	7,0	15	3,65 ± 0,55	4,10 ± 0,62	—
Водородный показатель pH	Ед. pH	6 – 9	0,16	7,72 ± 0,20	7,74 ± 0,20	—
Радиологические показатели						
Удельная суммарная альфа- активность	Бк/кг	Не более 0,2		0,05 ± 0,02	0,07 ± 0,02	—
Удельная суммарная бета- активность	Бк/кг	Не более 1,0		< 0,10	< 0,10	—
Объёмная активность радона-222	Бк/кг	Не более 60		1,14 ± 0,29	0,67 ± 0,28	—

Директор ООО «Водопровод»



В. П. Мартыненко