

Результаты гидравлического расчета

Участки

Распечатано: 24.04.2020

Узел		Длина, м	Диаметр, мм		Напор в конечном узле (изб.), м		Потери напора, м		Удельные потери напора, мм/м		Располаг. напор в конечном узле, м	Фактический расход, т/ч		Состояние	
начальный	конечный		под.	обр.	под.	обр.	под.	обр.	под.	обр.		под.	обр.	под.	обр.
котельная № 11		1213,2													
т.17	/пер. Родниковый, 1	5,0	80	80	44,7	34,3	0,37	0,37	73,3	73,3	10,45	23,49	23,49		
котельная № 11	11тк-1	4,0	150	150	45,8	33,2	0,23	0,23	57,4	57,4	12,54	105,35	105,35		
11тк-7	/ДДУ № 1	54,0	70	70	42,4	36,6	1,57	1,57	29,1	29,1	5,89	9,29	9,29		
т.4	/пер. Узкий, 11	4,2	70	70	43,0	36,0	0,12	0,12	28,9	28,9	7,07	9,25	9,25		
11тк-1	11тк-2	44,0	100	100	45,0	34,0	0,81	0,81	18,4	18,4	10,92	20,10	20,10		
11тк-4	т.4	21,0	100	100	43,2	35,8	0,37	0,37	17,7	17,7	7,31	19,70	19,70		
11тк-2	11тк-4	81,0	100	100	43,5	35,5	1,43	1,43	17,7	17,7	8,06	19,70	19,70		
т.12	/больница СКЖД	25,0	80	80	42,4	36,6	0,43	0,43	17,1	17,1	5,75	11,34	11,34		
т.4	/пер. Узкий, 13	40,0	80	80	42,6	36,4	0,58	0,58	14,5	14,5	6,15	10,45	10,45		
т.9	/Комземресурс	45,0	50	50	45,1	34,9	0,53	0,53	11,8	11,8	10,20	2,46	2,46		
11тк-2	/КНС	10,0	25	25	44,8	34,2	0,11	0,11	11,1	11,1	10,70	0,40	0,40		
11тк-7	т.12	126,0	100	100	42,8	36,2	1,23	1,23	9,7	9,7	6,59	14,61	14,61		
т.17	/пер. Родниковый, 3	53,0	100	100	44,6	34,4	0,47	0,47	8,8	8,8	10,25	13,93	13,93		
11тк-1	11тк-3	30,0	150	150	45,5	33,5	0,24	0,24	8,1	8,1	12,06	39,48	39,48		
11тк-3	т.17	55,0	150	150	45,1	33,9	0,44	0,44	7,9	7,9	11,19	39,15	39,15		
11тк-1	11тк-7	224,0	125	125	44,0	35,0	1,76	1,76	7,8	7,8	9,03	23,90	23,90		
т.17	/банк	28,0	50	50	44,9	34,1	0,16	0,16	5,8	5,8	10,86	1,73	1,73		
11тк-1	т.9	205,0	150	100	45,6	34,4	0,13	1,15	0,6	5,6	11,26	11,09	11,09		
11тк-1	/Луценко, 86	85,0	100	100	45,3	33,7	0,45	0,45	5,3	5,3	11,64	10,79	10,79		
11тк-3	/насосная	9,0	32	32	45,5	33,5	0,02	0,02	2,5	2,5	12,01	0,33	0,33		
т.12	/поликл. СКЖ Д	40,0	80	80	42,7	36,3	0,06	0,06	1,4	1,4	6,48	3,27	3,27		
т.9	/пож.депо	25,0	125	125	45,6	34,4	0,03	0,03	1,0	1,0	11,21	8,62	8,62		